



Produktinnovation
(ab Mitte April 2022)



RV-A10.1

RV-A.1

EC-Lüftungsgerät für Innenaufstellung
im Mehrfamilienhaus



5 Lüftungsgerätegrößen:
Fördervolumen von
530 bis 3.500 m³/h (bei 130 Pa)



Ideal für die bedarfsgeführte Lüftung:
Die integrierte Konstantdruckregelung ermöglicht den optimalen Betrieb des Aereco Lüftungssystems



NEUHEIT:
WLAN-Schnittstelle am Lüftungsgerät. Abruf und Einstellungen über mobiles Endgerät



Geräuscharm: Gehäuse mit schalldämmender Auskleidung



Niedriger Energieverbrauch:
Motor mit EC-Technik



Robust und zuverlässig: Metallgehäuse, in Deutschland hergestellt



Einfache Montage:
Flexible Einbaulage (Boden, Aufhängung usw.)



Einfache Reinigung:
Aufklappbarer Deckel



Druckregelmodul und Reparaturschalter sind werkseitig am Gehäuse montiert. Eine WLAN-Schnittstelle am Lüftungsgerät ermöglicht das Abrufen und die Einstellungen von Funktionen über ein mobiles Endgerät.

Die Produktbaureihe der Lüftungsgeräte vom Typ RV-A besteht aus 5 Modellen:



RV-A10.1



RV-A20.1



RV-A30.1



RV-A40.1




RV-A50.1

Technische Eigenschaften


	RV-A10.1	RV-A20.1	RV-A30.1	RV-A40.1	RV-A50.1	
Aufstellungsort	unter Dach					
Rohranschluss	ø200 mm	ø250 mm	ø355 mm	ø400 mm	ø500 mm	
Änderung der Luftrichtung durch Umbau möglich	■	■	■	■	■	
mitgelieferte elastische Verbindung für Rohranschluss (2x)	■	■	■	■	■	
Angaben zur Auslegung						
Saugseitiger Unterdruck zur Auslegung	Pa		70 - 130			
Empfohlener Volumenstrom zur Auslegung	m³/h	265 - 398	399 - 615	616 - 1.125	1.050 - 1.575	1.576 - 2.625
Schalldruckpegel in 3 Meter Entfernung zur Auslegung* - $L_{p,A}$	dB(A)	25 - 31	25 - 32	20 - 26	20 - 33	17 - 35
Schallleistungspegel an der Druckseite zur Auslegung* - $L_{w,A}$	dB(A)	57 - 72	53 - 63	52 - 70	52 - 59	48 - 66
Schallleistungspegel an der Saugseite zur Auslegung* - $L_{w,A}$	dB(A)	58 - 68	50 - 64	58 - 73	62 - 68	53 - 68
Integrierte Druckregelung						
WLAN-Schnittstelle zum Abruf und zur Änderung der Einstellungen	■	■	■	■	■	
Einstellbare Druckerhöhung	Pa		15 - 300**			
Elektrische Angaben						
EC-Technik	■	■	■	■	■	
Reparaturschalter	■	■	■	■	■	
Maximaldrehzahl	U/min	3.200	3.230	1.520	2.180	1.650
Anschlussspannung		230 V / 50 Hz				
Maximaler Nennstrom	A	0,82	1,40	1,23	2,00	2,20
SFP bei max. Auslegungsvolumenstrom und 130 Pa	W/m³h	0,108	0,106	0,093	0,088	0,082
Leistungsaufnahme zur Auslegung*	Watt	15 - 43	21 - 65	31 - 105	48 - 138	65 - 216
Maximale Leistungsaufnahme (Motoranlauf)	Watt	83	168	150	450	520
Zulässiger Lufttemperaturbereich	°C	-25 +40				
Schutzart des Motors	IP	54				
Motorschutz		intern				
Störmeldung		■	■	■	■	■
Eigenschaften						
Gewicht	kg	22	24	32	37	75
Material (Gehäuse)		verzinktes Stahlblech				

*Daten zu individuellen Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar

■ standard - □ optional



Der Motor des Lüftungsgeräts kann nach Auslieferung umgedreht werden. Hier sind einige Arbeitsschritte notwendig (siehe auch die dem Lüftungsgerät beigelegte Montageanleitung).




Lüftungsgeräte RV-A30.1 / RV-A40.1 / RV-A50.1: Bei diesen Lüftungsgeräten steht die Innenwand mit dem Motor nicht schräg wie hier abgebildet sondern senkrecht!

Abmessungen EC-Lüftungsgerät RV-A.1:

		RV-A10.1	RV-A20.1	RV-A30.1	RV-A40.1	RV-A50.1
øDN	mm	200	250	355	400	500
H	mm	350	400	550	655	740
J	mm	162	190	264	314	380
L	mm	600	600	600	655	800
B1	mm	455	455	545	545	740
B2	mm	554	554	644	644	842


Maße in mm



Die Darstellung zeigt den Ventilator in Deckenmontage, dieser ist jedoch in jeder beliebigen Einbaulage montierbar. Die Luftfrichtung kann auch nach Einbau durch das Drehen des Motors um 180° geändert werden.

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1 und P2 dienen exemplarisch einer Darstellung möglicher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung im gezeigten Auslegungsbereich. Die konstantdruckgeregelten Lüftungsgeräten stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien für RV-A10.1:**Schall- und Leistungsangaben für RV-A10.1:**

Schallleistung an der Saugseite [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _p , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	265	70	15	0,056	34	44	57	33	47	39	48	36	58
P2	398	130	43	0,108	72	72	70	58	64	56	51	62	68

Schallleistung an der Druckseite [dB(A)]:


Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	265	70	15	0,056	32	49	49	47	52	44	45	40	57
P2	398	130	43	0,108	69	72	68	68	68	62	54	63	72

Schalldruck in 3 Meter Entfernung [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	265	70	15	0,056	0	8	22	12	16	15	11	1	25
P2	398	130	43	0,108	10	17	25	23	21	23	23	17	31

Beachte:
 Die hier gezeigten Punkte P1 und P2 dienen exemplarisch einer Darstellung möglicher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung im gezeigten Auslegungsbereich. Die konstantdruckgeregelten Lüftungsgeräten stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein.
 Daten zu individuellen Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien für RV-A20.1:



Schall- und Leistungsangaben für RV-A20.1:

Schalleistung an der Saugseite [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	399	70	21	0,053	34	41	49	29	34	31	30	13	50
P2	615	130	65	0,106	39	56	61	42	50	49	54	46	64

Schalleistung an der Druckseite [dB(A)]:


Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	399	70	21	0,053	32	47	50	42	43	34	28	16	53
P2	615	130	65	0,106	42	56	52	55	58	52	51	45	63

Schalldruck in 3 Meter Entfernung [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	399	70	21	0,053	0	7	23	11	15	14	11	0	25
P2	615	130	65	0,106	11	17	29	23	22	21	22	20	32

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1 und P2 dienen exemplarisch einer Darstellung möglicher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung im gezeigten Auslegungsbereich. Die konstantdruckgeregelten Lüftungsgeräten stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien für RV-A30.1:**Schall- und Leistungsangaben für RV-A30.1:**

Schallleistung an der Saugseite [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _p , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	616	70	31	0,050	33	42	57	46	41	43	44	31	58
P2	1.125	130	105	0,093	54	57	69	67	61	62	60	60	73

Schallleistung an der Druckseite [dB(A)]:


Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	616	70	31	0,050	26	37	49	41	42	45	42	34	52
P2	1.125	130	105	0,093	48	51	61	61	63	64	61	63	70

Schalldruck in 3 Meter Entfernung [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	616	70	31	0,050	8	19	11	2	0	0	0	0	20
P2	1.125	130	105	0,093	8	21	19	16	14	5	16	0	26

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1 und P2 dienen exemplarisch einer Darstellung möglicher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung im gezeigten Auslegungsbereich. Die konstantdruckgeregelten Lüftungsgeräten stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien für RV-A40.1:**Schall- und Leistungsangaben für RV-A40.1:**

Schallleistung an der Saugseite [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	1.050	70	48	0,046	35	48	60	48	50	49	53	52	62
P2	1.575	130	138	0,088	42	55	65	58	57	55	57	58	68

Schallleistung an der Druckseite [dB(A)]:


Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	1.050	70	48	0,046	28	40	41	41	49	42	40	42	52
P2	1.575	130	138	0,088	36	46	49	49	56	48	46	46	59

Schalldruck in 3 Meter Entfernung [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	1.050	70	48	0,046	3	14	12	10	12	10	2	3	20
P2	1.575	130	138	0,088	13	25	30	23	20	19	14	10	33

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1 und P2 dienen exemplarisch einer Darstellung möglicher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung im gezeigten Auslegungsbereich. Die konstantdruckgeregelten Lüftungsgeräten stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein.
Daten zu individuellen Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien für RV-A50.1:**Schall- und Leistungsangaben für RV-A50.1:**

Schallleistung an der Saugseite [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _p , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	1.576	70	65	0,041	37	37	48	38	36	39	50	16	53
P2	2.625	130	216	0,082	47	63	58	55	56	56	63	58	68

Schallleistung an der Druckseite [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	1.576	70	65	0,041	32	36	40	40	42	33	41	14	48
P2	2.625	130	216	0,082	45	58	57	57	62	53	55	52	66

Schalldruck in 3 Meter Entfernung [dB(A)]:

Betriebspunkt	Volumenstrom	Druckerhöhung	P [W]	SFP [W/(m³/h)]	Frequenz Hz								L _w , A
					63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000	
P1	1.576	70	65	0,041	4	13	11	10	6	0	0	0	17
P2	2.625	130	216	0,082	18	28	28	29	28	22	19	11	35